



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0240.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Powłoka cynkowa na elementach stalowych**

Zawierający
/ containing: cynk

Przeznaczony do
/ destined: stosowania jako powłoka ochronna rur i zbiorników stalowych służących do przesyłania i transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację z powłoką cynkową, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów
ul. Kroczywiech 38

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów
ul. Kroczywiech 38


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.04.12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.04.12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 kwietnia 2024

The date of issue of the certificate: 12th April 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

